



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление МЧС России
по Нижегородской области
(ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ВОЗНЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Восточная, 8, р.п. Вознесенское,
Нижегородской области 607340
Телефон: 8 83178 6-18-00 Факс: 8 83178 6-18-00

05.11.2019г. № 185

Директору государственного казенного
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда»
Вознесенского района» Еськиной
Валентине Николаевне; заведующему
хозяйством (ответственный по
пожарной безопасности)
государственного казенного
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда»
Вознесенского района» Рябовой
Валентине Николаевне.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«05» ноября 2019 г.

р.п. Вознесенское
город, село, район

Главный государственный инспектор Вознесенского района по пожарному надзору Соколов П.С.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление о назначении административного наказания № 23 от « 05 » ноября 2019
г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
заведующего хозяйством (ответственный по пожарной безопасности) ГКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Вознесенского района» Рябову
Валентину Николаевну

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

проживающую по адресу: Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Заводской микрорайон,
д. 13, кв. 28

(юридический адрес или адрес регистрации)

Установил, что «05» ноября 2019 года при проведении плановой выездной проверки в отношении ГКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Вознесенского района», расположенного
по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Заводской микрорайон, д. 7 «А»,
нарушила правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме»,

а именно:

1. В складском помещении, на первом этаже, допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

Основание: п.п. «в» п. 42 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме»;

2. Дверь эвакуационного выхода, находящаяся у комнаты изолятора, заперта на ключ.

Основание: п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме»;

3. Допущена фиксация двух samozакрывающихся дверей, в коридоре на первом этаже, в открытом положении.

Основание: п.п. «г» п. 36 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме»;

4. У двери эвакуационного выхода, находящейся в спортивном зале, установлены спортивные снаряды.

Основание: п.п. «б» п. 36 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме».

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность, в отношении должностных лиц дополнительно ст.2.4)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и


Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1.	В складском помещении, на первом этаже, не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.
2.	Дверь эвакуационного выхода, находящаяся у комнаты изолятора, не запирает на ключ.
3.	Не допускать фиксацию самозакрывающихся дверей, в коридоре на первом этаже, в открытом положении.
4.	У двери эвакуационного выхода, находящейся в спортивном зале, убрать спортивные снаряды.


В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)


Соколов П.С.
(расшифровка подписи)

Представление получил

✓  05.11.2019
дата, должность, подпись

Еськина В.Н.
ФИО

Представление получил

✓  05.11.2019
дата, должность, подпись

Рябова В.Н.
ФИО

представление направлено

_____ (дата, N почтового отделения и N заказного письма)